

FB Hauptverwaltung
- Sitzungsdienst -
(per Fax: 602-371)

Anlage 12a des Protokolls
der OB - Dortelweil
15.06.2016
vom Bad Vilbel, 14.06.2016

Erik Schächer
Telefon 06101 602-281
Telefax 06101 602-336
e-mail Erik.Schaecher@bad-vilbel.de

Anfrage der SPD-Fraktion Nr. 01/16 zur Behandlung im Ortsbereich Dortelweil am 15.06.2016

Hier: Kläranlage Sportanlage Dortelweil“

Unsere Stellungnahme:

1. Der Magistrat wollte die bisher nötigen Abfuhrungen der Abwässer in die städtische Kläranlage einsparen. Die Belastung der Anlage ist stoßweise so stark, dass es nicht gelang, zulässige Abwassergrenzwerte zu garantieren.
2. 58.800 € plus Einbaukosten
 - a. Rückbau ca. 33.000€
3. Ja
4. Nein
5. Die Fehleinschätzung unterließ Herrn Dipl.-Ing. Dipl. Umwelt., Dipl. Wirt.-Ing. FBL Schächer, trotz guter Ausbildung (Abwassertechnik als Hauptfach an der TU Darmstadt und Abwasserwesen an der Universität Landau – Koblenz). Die Belastung der Kläranlage durch Feste (extrem hohes Aufkommen von Küchenabwasser und Fäkalien) verursacht eine so ungleichmäßige Beschickung, dass der angestrebte fortgesetzte biologische Abbau der Schmutzfrachten nicht immer so erfolgreich ist, wie es die gesetzlichen Grenzwerte aber immer verlangen. Dies wurde bei der Planung fehlerhafterweise nicht angemessen berücksichtigt.
6. Nein
7. Nein


Schächer
Fachbereichsleiter