

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. MV-21/2026

Biblis den 30.04.2026

Gebäudemanagement

Aktenzeichen: 06001/6161

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Gemeindevorstand	05.05.2026		nichtöffentlich
Gemeindevertretung	27.05.2026		öffentlich
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	18.06.2026		öffentlich

Titel

Defekte Heizungsanlage Kita Pusteblume

Mitteilungstext:

In der KITA „Pusteblume“ ist der bestehende Heizkessel (Baujahr 1997) inklusive der Brennerstäbe irreparabel ausgefallen. Infolge des Defekts kam es zu einem Gasaustritt. Eine durchgeführte Fehlersuche durch eine Fachfirma ergab, dass eine Instandsetzung technisch nicht mehr möglich und wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Aus Sicherheitsgründen wurde die Heizungsanlage vollständig außer Betrieb genommen.

Die Wärmeversorgung der Einrichtung erfolgt derzeit über ein mobiles Leihgerät, welches lediglich eine temporäre Übergangslösung darstellt und keine dauerhafte Versorgungssicherheit gewährleistet. Der Einbau einer neuen Heizungsanlage muss daher kurzfristig erfolgen.

Die Maßnahme soll über den Deckungskreis finanziert werden. Sollte sich herausstellen, dass die Mittel bis zum Jahresende nicht auskömmlich sind. Muss ein Beschluss zur Gegenfinanzierung gefasst werden.