

Beschlussvorlage



Gemeinde Biblis

Drucksachen-Nr. VL-62/2010

Biblis den 31.05.2010

Allgemeine Bauangelegenheiten

Aktenzeichen: 022-01 di

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Gemeindevorstand	01.06.2010		nichtöffentlich
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss	09.06.2010		öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	10.06.2010		öffentlich
Gemeindevertretung	16.06.2010		öffentlich

Titel

**Aufhebung des Sperrvermerks Feuerwehrhaus Nordheim, Umbau und Erweiterung
hier: Investitionsprogramm 02201.0951003**

Beschlussentwurf:

Die Gemeindevertretung beschließt die auf der Nummer 02201/0951003 gesperrten 10 T EUR freizugeben.

Sach- und Rechtslage:

Die Mittel i.H.v. 10 T EUR wurden vonseiten der Verwaltung im Haushalt 2010 beantragt um u.A. die Nebenarbeiten zur Installation der Plymovent-Anlage (Abgasabsaugung) zu finanzieren.

Aufgrund dessen, dass die Mittel zur Beschaffung der Anlage genehmigt wurden, sollte nun auch der o.g. Sperrvermerk aufgehoben werden, da sonst eine Realisierung der Maßnahme nicht möglich ist.

Unter Nebenarbeiten ist z.B. das Abführen der Abgase ins Freie zu verstehen. Hier wird also ein Rohr durch die Rückwand des Objekts ins Freie geführt. Es ist beabsichtigt in diesem Zug sämtliche Glasbausteinfenster in der Fahrzeughalle zu demontieren, die Öffnungen auszumauern und beizuputzen. Dies geschieht auch um den Energiebedarf zu senken.

Um an der Decke Platz für die Anlage zu erhalten müssen die vorhandenen Deckenleuchten versetzt werden. Diese Maßnahme ist jedoch auch ohne die Installation der Anlage vonnöten, da die Leuchten in der Fahrzeughalle des Nordheimer Feuerwehrhauses falsch angeordnet sind. Die Leuchtkörper leuchten nämlich nicht wie vorgeschrieben die Fahrzeugzwischenräume aus. Dies geht aus dem aktuellen Mängelbericht des technischen Prüfdienstes für Feuerwehren hervor.

Außerdem erhielt die Feuerwehr einen zusätzlichen Kellerraum. Diesen hinzugewonnen Platz beabsichtigt die Feuerwehr Nordheim für die Jugendarbeit zu nutzen. Die Umbauarbeiten erfolgen in Eigenleistung der Feuerwehr. Die Materialkosten sollen durch die o.g. 10 T EUR gedeckt werden.

Finanzielle Auswirkungen:	Ja
Haushaltsjahr	2010
Haushaltsstelle	02201.0951003
Bedarf	Investitionsprogramm
Jährliche Folgekosten	Feuerwehrhaus NO – Umbau und Erweiterung
Mittel vorhanden (ja/nein)	Keine
	Ja