

BESCHLUSS

des Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschusses

vom Mittwoch, den 17.04.2024 um 19:00 Uhr

2	VL-44/2024 1. Ergänzung	Multicodierter Platz hier: Erhöhung Kostenrahmen
---	----------------------------	---

Bemerkungen:

Herr Bgm. Scheib führt in den Sachverhalt zur Vorlage ein und erläutert, dass die Stromversorgung über die beiden Kästen vor Ort nicht für die Entwicklung des Multicodierten Platzes ausreicht. In einem vor Ort Termin hat das EWR mitgeteilt, dass Tiefbauarbeiten vom Trafo am Sparkassenparkplatz bis zum Multicodierten Platz erforderlich sind, um eine adäquate Stromversorgung zu garantieren. Aktuell wird seitens des EWR ein Angebot mit konkreter Bezifferung der Kosten erarbeitet, welches dann erneut der Politik zur Beratung vorgelegt wird. Der Multicodierte Platz soll dennoch mit der technischen Ausstattung ausgeschrieben werden, sodass die Maßnahme nicht gefährdet wird oder in zeitlichen Verzug gerät.

Herr Schaal führt aus, dass aufgrund der Versickerungsproblematik Mehrkosten entstanden sind. Der Kanal sei bereits stark ausgelastet und ca. ¾ der Fläche muss vor Ort versickert werden. Hierfür wird es Versickerungsmulden geben. Die geplanten Drosseln seien Vorgabe des KMB.

Zudem seien an den Grundstücksgrenzen zu den Anliegern Heckenpflanzungen geplant, welche gleichzeitig als Sichtschutz dienen. Neben der Hochschildstraße 8 wird das historische Pflaster entfernt, zwischengelagert und im Rahmen des Endausbaus wieder eingebaut. Herr Schaal erläutert ferner, dass die Stromversorgung auf dem Platz über einen Wandlerrmessschrank erfolgt, der die einzelnen Versorgungspunkte ansteuert. Die geplanten Solarleuchten seien ohnehin autark.

Daraufhin erkundigt sich Herr BV Redermeier, wie eine solche Solarleuchte funktioniert.

Herr Schaal erläutert, dass die Lampen ein Solarelement enthalten und einen Akku im Boden. Man habe auf die gesamte Leuchte zwischen 5 und 10 Jahren Garantie. Über einen Bewegungsmelder im Boden können die Lampen individuell eingestellt und gesteuert werden.

Herr Becker wendet daraufhin ein, dass Solarleuchten an der Stelle sinnlos und Standardleuchten ohnehin kostengünstiger seien.

Herr Bgm. Scheib weist darauf hin, dass eine Solarleuchte insg. 3.000€ kostet plus Montage. Außerdem sei der Aspekt der Nachhaltigkeit Hauptbestandteil des Förderprogramms unter dem Motto „Biblis – Neue Energien nutzen“. Das muss sich auch in den Projekten widerspiegeln um letztlich die Förderfähigkeit zu garantieren.

Herr Tiede führt daraufhin aus, dass er den Aspekt der Nachhaltigkeit und der Sinnhaftigkeit im Innenstadtbereich kritisch sehe. Solar sei grundsätzlich eine gute Sache, dies sei allerdings der falsche Ort.

Herr GV Vollrath führt aus, dass er der Vorlage aufgrund der Kurzfristigkeit nicht zustimmen kann. Herr Wetzels sieht dies ähnlich und regt an, dass die Vorlage im Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung unter Aussprache behandelt werden soll. Somit hat jede Fraktion nochmal die Möglichkeit, die Vorlage zu beraten. Auch soll eine Aussage darüber getroffen werden, wie es sich bei einer Kostenerhöhung mit den anderen Positionen im Leistungsverzeichnis verhält. Konkret soll erarbeitet werden, ob an anderen Positionen Einsparungen vorgenommen werden können.

Der BGLU-Ausschuss spricht keine Empfehlung aus. Die Vorlage soll in der Sitzung der Gemeindevertretung unter Aussprache beraten werden.

Empfehlung:

Der Gemeindevorstand; der BGLU- und der HFUS-Ausschuss empfehlen, die Gemeindevertretung beschließt;
dass der Multicodierten Platz gem. der Kostenberechnung Variante 2 inkl. der Technikausstattung umgesetzt werden soll, um den multifunktionalen Charakter des Platzes zu bewahren. Es wird beschlossen, der Erhöhung des Kostenrahmens grundsätzlich zuzustimmen. Die Position 2.1.1.10, Leitungsbau zum Bestands-Trafo, wird separat betrachtet und nach Angebotsabgabe durch das EWR mit konkreter Kostenbezeichnung den Gremien erneut zur Beratung vorgelegt.