

**B E S C H L U S S**

aus der 10. Sitzung  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee  
am Freitag, 03.06.2022

---

**Öffentliche Sitzung**

**TOP 7.** Prüfantrag der Freien Wähler Diemelsee (VL-  
hier: Installationen von Photovoltaikanlagen 162/2022)

Herr Bangert erläuterte den Prüfantrag der FWG-Fraktion.

Bürgermeister Becker gab folgende Erläuterung:

Auf vielen der geeigneten gemeindlichen Gebäuden sind bereits seit vielen Jahren Photovoltaikanlagen vorhanden, wobei diese nicht durch die Gemeinde selbst betrieben werden, sondern die Dachflächen verpachtet sind. So sind PV-Anlagen vorhanden auf der Gemeindeverwaltung, dem Bauhof, den Kindergärten in Adorf und Vasbeck, der Kläranlage Adorf, der Aartalhalle, dem DGH Stormbruch, der Walmehalle und dem DGH/Wohnhaus Schweinsbühl. Die für PV-Nutzung interessantesten Dachflächen sind somit belegt.

Zu den aktuellen Einspeisevergütungen ist der Betrieb einer PV-Anlage zur Einspeisung ins Stromnetz derzeit nicht lukrativ, auch die angekündigte Erhöhung der Einspeisevergütung wird eine Anlage zur alleinigen Einspeisung nicht wirtschaftlich machen. Interessant hingegen könnte bei steigenden Preisen eine Nutzung zum Eigenverbrauch sein. Hierfür wäre ein entsprechender Stromspeicher erforderlich. Weiterhin muss eine einigermaßen konstante Grundlast abgenommen werden, damit eine solche Anlage sinnvoll betrieben werden kann. Bei DGH's ist in der Regel wenig Abnahme, bei Veranstaltungen hingegen relativ viel auf einmal, so dass ein Speicher im Regelbetrieb stetig voll ist, bei Veranstaltungen nicht ausreicht.

Mögliche Gebäude mit entsprechender Grundlast, die bisher noch nicht mit PV belegt sind wären aus unserer Sicht der Kindergarten Heringhausen, wobei dort relativ kleine, verschachtelte Dachflächen vorhanden sind. Das Haus des Gastes in Heringhausen hat eine hohe Grundlast, die jedoch durch das BHKW im Bad abgefedert wird. Zudem ist die runde Dachform etwas aufwendiger im Aufbau. Ebenso verfügt die neue Kläranlage Heringhausen über eine entsprechende Grundlast. Eine Prüfung wäre bei diesen Gebäuden sowie dem HB Egge sinnvoll.

Wortmeldungen erfolgten durch Herrn H. Wilke. Die Abstimmung zum Thema wurde seitens der FWG-Fraktion zurückgezogen.

**Beratungsergebnis:**

entfällt