

Technischer Prüfdienst Hessen

i.A. des Landes Hessen und der Unfallkasse Hessen



Handlungsbedarf - Erzhausen

(Gesamtübersicht)

Prüfungszeitraum	12.09.2023 - 12.09.2023	Prüfer	Andreas Zey
Landkreis	Darmstadt-Dieburg		
Stadt/Gemeinde	Erzhausen	Leiter/in der Feuerwehr	Dirk Heinrich
(Ober)Bürgermeister/in	Frau Lange	Beauftr. der Kommune	Dirk Heinrich

Baulicher und sicherheitstechnischer Handlungsbedarf an Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen

	unverzüglich	kurzfristig	mittelfristig	kein Handlungsbedarf
-Mitte	X			

Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge

	nicht einsatzbereit	bedingt einsatzbereit
-Mitte	LF 10/6; DA-6902	

Ergänzende Bemerkungen

Fahrzeug- und Pumpenprüfung:

Die Fahrzeuge wurden in einem sehr guten Pflege- und Wartungszustand zur Prüfung vorgestellt, die Mängel der letzten Revision sind nahezu vollständig abgestellt.

Die Verantwortlichen der Feuerwehr wurden deutlich auf die Rechtsfolgen hingewiesen, die sich durch den Betrieb eines Fahrzeugs ergeben, dessen zulässige Gesamtmasse überschritten ist.

Geräteprüfung:

Die Wartungen und Prüfungen sind in nahezu allen Bereichen fristgemäß, vollständig und fachgerecht durchgeführt. Zu Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Dokumentation wurden die Verantwortlichen beraten.

Schutzkleidung:

Die Schutzkleidung für die Angehörigen der Feuerwehr ist vollständig und entspricht den Vorgaben bzw. den bestehenden Ausnahmegenehmigungen.

Feuerwehrrhäuser:

Die Begehung der Feuerwehrrhäuser wurde mit Frau Friedrich von der Unfallkasse Hessen gemeinsam durchgeführt.

Besonders gravierend ist die Tatsache, dass die Prüfungen nach VDE 0105-100 „Betrieb ortsfester elektrischer Anlagen“ nicht fristgerecht durchgeführt werden.

Abschlussgespräch:

Teilnehmer:

Gemeinde Erzhausen

Frau Lange, Bürgermeisterin

Frau Gärtner, FB Gebäude

Feuerwehr Erzhausen

Herr Heinrich, Leiter der Feuerwehr

Herr Heller, stellv. Leiter der Feuerwehr

Herr Schecker, Kreisbrandinspektor, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Frau Weber, Brandschutzamt Landkreis Darmstadt-Dieburg

Frau Friedrich, Unfallkasse Hessen

Herr Zey, Technischer Prüfer, Technischer Prüfdienst Hessen

Inhalt:

Im Rahmen des Abschlussgesprächs wurden Verlauf und Ergebnis der Revision durch den Technischen Prüfdienst Hessen dargestellt.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kommune wurde über bestehende Optionen zur Verbesserung der Situation beraten.

Auch die Verantwortlichen der Feuerwehr wurden zu den Möglichkeiten, hierzu beizutragen, beraten.

Auf das bestehende Beratungsangebot der Unfallkasse Hessen und des Technischen Prüfdienstes Hessen zu Um- und Neubauten wurde hingewiesen. Ebenso wurden die Möglichkeiten der Unterstützung bei technischen Fragen durch den TPH erläutert.

Die allgemeine Ordnung und die allgemeine Sauberkeit sind sehr gut.

Die Zusammenarbeit und die Vorbereitung der Revision durch die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr und durch die zuständigen Mitarbeiter_innen der Stadtverwaltung / Gemeindeverwaltung war gut.