

Gemeinde Erzhausen



Aktenvermerk/Kurzprotokoll

BMA Rathaus (Bestandsanlage) Begehung mit Herrn Betzler

(Bezug/Gesprächspartner)

Datum: 16.01.2024

Erstellt von: YP/GL

Kontaktdaten Gesprächspartner:

Frau Gärtner, Frau Peters, Herr Leiser (alle FB III), Herr Betzler (Betzler Sicherheitstechnik GmbH, Reinheim)

Vermerk:

Mit Herrn Betzler wurde der aktuelle Sachstand (Kündigung Wartungsvertrag Seitens Firma Siemens usw.) zur bestehenden BMA Rathaus besprochen und anschließend die Brandmeldezentrale in den Räumen des Einwohnermeldeamtes in Augenschein genommen.

Anlage ist zuverlässig und störungsfrei, somit kein Grund für eine „Abschaltung“. Auch das Wartungsintervall kann auf 6 Monate erhöht werden. Wartungen können von der Firma Betzler durchgeführt werden.

Bei Ausfall der Anlage ist kein Brandsicherheitsdienst notwendig bei Veranstaltungen → die vorhandenen Druckknopfmelder müssen dann mit entsprechenden Schildern außer Betrieb genommen werden. Pächter/Veranstalter informieren, dass im Falle eines Feuers die Feuerwehr mittels Telefon 112 angefordert werden muss. Dies beruht auf der Tatsache, dass bei der bestehenden Anlage nur Druckknopfmelder vorhanden sind. Hier wird immer „der Faktor Mensch“ zur Branderkennung und Alarmübermittlung benötigt. Wären bei der Anlage optische oder thermische Rauchwarnmelder zusätzlich verbaut, müsste auf Grund dieser Technik dann ein Brandsicherheitsdienst Seitens des Ordnungsamtes angeordnet werden.

Einhausung der BMZ nicht zwingend notwendig, da diese auch eine Erwärmung der Akkus herbeiführt → Akkus gehen schneller kaputt → es können Fehlalarme ausgelöst werden. Herr Betzler empfiehlt eine zweite Stromversorgung der Melderlinie Bürgerhaus.

Zur Kenntnis genommen: