

Projekt:  
Projkt.Nr.:

Glashütten - Baugebiet "Am Silberbach"  
GLH001

Stand: 25.05.2022

### Kostenverteilung Erweiterung HB Schlossborn

|                           |                  | cbm/a                |
|---------------------------|------------------|----------------------|
| Wassermengenverbrauch ist | 2020             | 114.851              |
|                           | 2019             | 110.476              |
|                           | 2018             | 88.326               |
|                           | 2017             | 79.766               |
|                           | 2016             | 91.797               |
|                           | 2015             | 100.259              |
|                           | 2014             | 91.327               |
|                           | <b>im Mittel</b> | <b>96.686</b>        |
| Zuwachs Baugebiet         |                  | 30.000 * Erläuterung |
| <b>Summe - fiktiv</b>     |                  | <b>126.686</b>       |

#### Verteilung

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Versorgung als Schlossborn      | 76%        |
| Versorgung BG                   | 24%        |
| <b>Ansatz für Kostenteilung</b> | <b>25%</b> |

\* der angesetzte Zuwachs von 30.000 cbm/a stammt aus dem Fachbeitrag Wasserwirtschaftliche Belange vom 04.02.2020. Angesetzt wurden die unter Punkt 2 "Allgemeine Hinweise" genannten Basisgrößen für das Baugebiet und den spezifischen Kenngrößen aus Punkt 3.1 "Bedarfsermittlung"

Hierbei wurde der "Worst-Case-Fall" mit maximal 642 Einwohnern und einem spez. Wasserverbrauch von 120 l/(E\*d) betrachtet.