

Sachstandsbericht

- nichtöffentlich -

Drucksache: SB-1/2023 1. Ergänzung

Fachbereich: Technische Betriebe

Beratungsfolge

Termin

Magistrat

23.02.2023

Notstromgenerator ehemaliges Krankenhaus

a) Erläuterung:

Am 31.01.2023 hat ein Mitarbeiter der Firma Lipecky Notstromtechnik GmbH, den Notstromgenerator im ehemaligen Krankenhaus überprüft und ist nach Rücksprache mit seinem Vorgesetzten zu folgender Einschätzung gekommen:

1.) Die Anlage ist nicht mehr wirtschaftlich und fachgerecht in Stand zu setzen. Dies begründet sich durch die lange Standzeit von ~10 Jahren und die fortgeschrittene Korrosion die sich hierdurch, besonders auch im Inneren der Maschine, gebildet hat. Eine Ersatzteilversorgung dieser Maschine kann nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet werden. Die Isolation der Kupferleiter des Generators hat stark gelitten und der Generator müsste komplett zerlegt und neu Tauchisoliert werden. Schäden durch Vandalismus sowohl an der Maschine als auch am Container und der Schaltanlage.

2.) Beim Umzug an einen anderen Standort würde die Anlage als Neuerrichtung gelten und hätte somit auch die neuesten Abgaswerte zu erfüllen, dies ist nicht umsetzbar.