

Königstein im Taunus, den 11.01.2022

Auszug aus der Niederschrift über die 7. Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus am Donnerstag,
dem 16.12.2021

I/4. Anfragen

**I/4.1 Öffnung Rathaus-Toilette für die Öffentlichkeit
Anfrage Frau Hammerschmitt**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 wurde ein Prüfantrag der ALK mehrheitlich angenommen, der die Möglichkeit der Öffnung der Toilette im Eingangsbereich des Rathauses für die Öffentlichkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses vorschlägt. Wie ist der Stand der Prüfung?

An FB II (FD 23)

Beantwortung der Anfrage 4.1 vom 22.12.2021 durch den FB II (FD 23)

Die Besuchertoilette im Rathaus kann außerhalb der Öffnungszeiten aus folgenden Punkten nicht zur Verfügung gestellt werden.

- Im Zugangsbereich des Rathauses ist die Brandmeldezentrale
- Eine Glastür alleine stellt keine Sicherheit dar
- Die Alarmanlage ist nicht für eine Bereichsabschaltung konfiguriert, dies kann nur für das gesamte Rathaus geschehen
- Der Reinigungsaufwand würde sich erhöhen, dies ist in aktueller Lage nicht aufzufangen

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Ann-Kathrin Kofler

