



Es ist ein Ausgang direkt ins Freie vorzusehen. Die Räume sind feuerbeständig voneinander und von dem Vereinsraum abzutrennen. Es sind mindestens feuerhemmend, rauchdichte und selbstschließende Türen zum Vereinsraum vorzusehen.

Rettenweg über Haustechnik über Heizungsraum ins Freie? Abstimmung wäre diesbezüglich erforderlich

hier wäre ein notwendiger Flur auszubilden.

Abtrennung des notwendigen Flures vom Treppenraum notwendig. T30-RS Türen gemäß H-VStättR § 9

Anforderungen Speiseaufzug: Türen mind. T30

kein "Flur" sondern Treppenraumerweiterung!

Vereinraum 1 und 2 sowie die Übungsräume 1 und 2 haben keinen 2. Rettungsweg! Es ist ein 2. Rettungsweg herzustellen! Im Bestand ist hier ein Ausgang direkt ins Freie vorgesehen, Versammlungsstätten müssen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege ins Freie haben!

### LEGENDE

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- feuerhemmende Tür
- feuerhemmende Rauchschutztür
- Rauchschutztür
- dicht- und selbstschließende Tür
- dicht schließende Tür
- raumabschließend feuerbeständig
- Wand Bauart Brandwand
- raumabschließend feuerhemmend
- Foyer
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg

### ENTWURF

BAUVORHABEN:  
SANIERUNG BÜRGERHAUS FALKENSTEIN  
SCHARDERHOHLWEG 1  
61462 KÖNIGSTEIN/ FALKENSTEIN

ARCHITEKTURBÜRO  
KLOSE + STICHER  
PARTNERSCH.GmbB

SAALBURGSTRASSE 79 B  
61350 BAD HOMBURG V.D.H.  
FAX: (06172) 302481  
www.aks-architekten.de  
info@aks-architekten.de

DPL.-ING. HUBERTUS M. KLOSE  
TEL: (06172) 302470  
h.klose@aks-architekten.de

DPL.-ING. CORINNA STICHER  
TEL: (06172) 7898017  
c.sticher@aks-architekten.de

BAUHERR:  
MAGISTRAT DER STADT KÖNIGSSTEIN  
BURGWEG 5  
61462 KÖNIGSTEIN  
TEL: (06174) 202- 276  
FAX: (06174) 202-278

SCHARDERHOHLWEG 1			
PROJEKT:	PLANNUMMER:	GEZEICHNET:	DATUM:
B135-06 FALKENSTEIN	B135-06EW 309	KS	18. JUNI 2018

VORABZUG

