

## Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

**MI-14/2023**

Fachbereich	Fachbereich III - Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung
Datum	24.08.2023
Aktenzeichen	
Abteilungsleiter/in	Herr Klaus Scharmann

## Gemeinde Lahnau

Rathausplatz 1-5, 35633 Lahnau  
Tel: 06441-96440, Fax: 06441-964444



Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Verkehrsausschuss	05.09.2023	zur Kenntnis

### **Betreff:**

**Vorstellung der Ergebnisse der Kanal-TV- Untersuchung des Ortsteils Waldgirmes hier: Präsentation der Ergebnisse durch das beauftragte Ingenieurbüro**

### **Mitteilung:**

Die Zustandserfassung der öffentlichen Entwässerungsanlagen im Ortsteil Waldgirmes sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Seit August 2023 liegt der Gemeinde nun die Zustandsbewertung nach ISYBAU 2013 vor. Das Ergebnis wird anhand einer Präsentation im Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt.

Als Fazit der Untersuchung bleibt festzustellen, dass von den 22,5 km untersuchten Misch- und Regenwasserkanälen sich lediglich ca. 4,1 km in den Objektklassen 4 und 5 (kurzfristig und umgehend zu sanieren) befinden. Die geschätzten Sanierungskosten belaufen sich auf ca.480 TSD € zzgl. Nebenkosten. Überwiegend ist eine Sanierung in geschlossener Bauweise erforderlich.

Die seinerzeitige Vermutung, dass sich die Entwässerungsanlage seit der letzten Befahrung 2000/01 erheblich im Zustand verschlechtert hat ist glücklicherweise nicht eingetreten.

Claudi  
Erste Beigeordnete