



Vorlage zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun,  
Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

**Bauleitplanung;  
Bebauungsplan** „Feuerwehr“ **im** **Stadtteil** **Biskirchen**  
**Stellungnahme: Kreisausschuss, Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung**  
**vom 3. Juli (siehe Anlage 1)**

Erstellt von:  
Jolantha Mayerhofer

Datum:  
22.08.2017

Haushaltsmittel sind vorhanden:



ja



nein



entfällt

| <b>Beratungsfolge</b>                         | <b>Termin</b> | <b>TOP</b> | <b>Beratungsaktion</b> |
|---|---------------|------------|------------------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt<br>Leun | 26.07.2017    | 5.1.1      | beschließend           |

#### **Sach- und Rechtslage:**

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die in der Stellungnahme vom 23. Mai 2017 (s. auch Anlage 1) aufgeführten Punkte sind in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Die Versorgung des Plangebiets mit Trink-, Brauch- und Löschwasser wird von dem Hochbehälter im Hain nordwestlich der Ortslage von Biskirchen sichergestellt. Im Hochbehälter kommt von dem Wasserbeschaffungsverband Dillkreis-Süd eine Verbandsleitung mit ca. 10 Bar Vordruck an. Bei Verlegung mit PE DN 80 ist bei einem unteren Volumenstrom von 48 cbm/h und einer Anschlusslänge von ca. 400 m sowie einer Strömungsgeschwindigkeit von 2,65 m/s ein Rohrreibungsverlust von 0,02 anzusetzen. Ein Druckverlust von 2,72 Bar fällt bei einem Vordruck von 10 Bar nicht ins Gewicht. Zudem besteht eine Vereinbarung mit dem Lahn-Dill-Kreis über Löschwasser-containerfahrzeuge, die bei der Bewertung mit einbezogen werden müssen.

#### Anlage(n):

1. Anlage 1