



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -

MI-12/2024

Fachbereich	
Federführendes Amt	Bauamt
Sachbearbeiter	Dr. Alexandra Wagler
Aktenzeichen	
Datum	05.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorch	20.03.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Mitteilung zur Anfrage aus der STVV vom 13.12.2023, TOP 14 - Kläranlagen

Mitteilung / Information:

Zur Anfrage wird wie folgt Stellung genommen:

- Befahrung Kanal

Die Befahrung wurde durch den Abwasserverband Mittlerer Rheingau veranlasst. Daher liegen die entsprechenden Unterlagen bzw. Videos der Befahrung nur dort vor. Von Seiten des Bauamts wurden sie von dort angefordert.

Die Befahrungsvideos wurden zur Verfügung gestellt und können auf Anforderung gerne jeweils digital übersendet werden (2 x 20 MB).

- Kapazität Kläranlage Ransel

Die Kläranlage Ransel ist für 600 Einwohnergleichwerte ausgelegt.

Anmerkung der Verwaltung:

Ein Anschluss von Wollmerschied ist insoweit schon rein rechnerisch nicht möglich.

Zudem ist zu bedenken, dass bei einer durch einen Anschluss bedingten weiteren Auslastung der Kläranlage jegliche Möglichkeiten zu einer Entwicklung neuer Baugebiete in Ransel ausgeschlossen wären.

Eine Erweiterung der Kläranlage ist ebenso nicht ohne weiteres möglich, da durch die von der Natur vorgegebene Größe des Vorfluters (also des Gewässers, in das das geklärte Abwasser eingeleitet wird) die Menge geklärter Abwässer, die eingeleitet werden kann, beschränkt ist.

gez. Ivo Reißler
Bürgermeister