



Antrag	
- öffentlich -	
AT-10/2024	
Fachbereich	
Federführendes Amt	Hauptamt
Antragsteller	Ortsbeirat Wollmerschied
Aktenzeichen	AT 10/2024
Datum	19.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Ortsbeirat Wollmerschied	04.06.2024	zur Kenntnis

Betreff:

Notausgangsbeleuchtung DGH

Antrag:

Es wird beantragt, die Notausgangsbeleuchtung im Treppenhaus DGH und in der öffentlichen Toilette ebenfalls so umzuklemmen, wie die beiden Leuchten im Saal. Außerdem muss die Notausgangsbeleuchtung über der Tür zur Terrasse überprüft werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Die Notausgangsbeleuchtung in der öffentlichen Toilette leuchtet extrem hell und 24 Std. (ebenso wie die im Treppenhaus DGH), was unter anderem dazu führt, dass in den Toiletten ständig das normale Licht nicht ausgeschaltet wird. Es ist nicht zu erklären, warum man 2 Notausgangsbeleuchtungen umgeklemmt hat, die anderen 2 aber nicht.

Antwort der Verwaltung:

Am 20.03.2024 wurde der Auftrag zur Überprüfung an AWK Brandschutz GbR erteilt. Zwischenzeitlich wurden alle Notausgangsbeleuchtungen überprüft, die Akkus getauscht und die Schaltung im Treppenhaus und der öffentlichen Toilette angepasst.

Zur Erläuterung:

Bei der Abnahme war vorgesehen, dass die Notausgangsbeleuchtung immer eingeschaltet ist. Dies ist grundsätzlich sicherer, weil so auch bei geringer Beleuchtung in den Räumlichkeiten die Ausgänge besser gefunden werden können.

Nachdem es 2020/2021 Beschwerden der Nachbarin über die Notausgangsbeleuchtung im Saal gegeben hatte (dies ist dem Ortsbeirat bekannt), da diese das Schlafzimmer der Nachbarin erleuchtete, wurde die Beleuchtung im Saal entsprechend anders geschaltet. Den Einwänden der Nachbarin konnte damit bis heute abgeholfen werden.

Darüber hinaus gab es aber keinen Anlass, auch die Notausgangsbeleuchtungen im Treppenhaus und der öffentlichen Toilette anders zu schalten, da, wie erläutert, das dauerhafte Leuchten die Sicherheit erhöht.

Aufgrund des Antrags des Ortsbeirats wurde nun auch die Schaltung der Notausgangsbeleuchtung im Treppenhaus und in der öffentlichen Toilette geändert.