

Untersuchung des Grundwasserdargebotes vom 03.01.1994

Brunnen	Genehmigte Jahresentnahme (l/s)	Ergiebigkeit (l/s)	Genehmigte Entnahmemenge in m ³ /a	Durchschnittliche Entnahmemenge in den letzten Jahren	Natürliches Grundwasserdargebot
Tiefbrunnen Lützel-Wieb.	6,4	20	200.000	170.000	300.000
Tiefbrunnen Seckm.	4,2	15	130.000	127.000	150.000
Tiefbrunnen Breitenbr.	1,6	3,2	50.000	35.000	75.000