

Stadt Neu-Anspach

BESCHLUSS

der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses
vom Donnerstag, den 15.09.2022.

3.2 Mitteilung Auftragserweiterung der Vergabe von Fachingenieurleistungen

Vorlage: 229/2022

Gemäß Vorlage 205/2022, wurde das Ingenieurbüro Plplus mit den Fachingenieurleistungen zwischenzeitlich beauftragt. Im Zeitraum von Erstellung Vorlage, Beschlussfassung und Beauftragung, fand eine Ortsbegehung im Hochtaunusstift statt

Im Zuge dieses Termins wurde auch die Hausanschlussleitungen KITA (Wasser und Gas) überprüft, die sich im Gebäude des Hochtaunusstiftes befinden.

Es wurde festgestellt, dass im Hochtaunusstift kein ausreichender Wasserdurchsatz stattfindet und die Wasserhausanschlussleitung somit aktuell überdimensioniert ist.

Da aktuell niemand zum Fortbestand oder einer Nutzung des Altenstiftes eine Aussage treffen kann, besteht hier dringender Handlungsbedarf.

Von Seiten der Verwaltung wurde das Ing. Plplus über einen Nachtrag zum Auftrag Ringschluss FFW Rod am Berg mit dieser Planung beauftragt.

Die Planung hat ergeben, dass auch hier ein Ringschluss zwischen „Raiffeisenstraße und Ober dem Pfarrdriesch“ die optimalste Lösung ist.

Die Stadt spart durch eine Nachbeauftragung bei den Fachingenieurleistungen ca. 5.000 EUR und erhofft sich nochmals eine Einsparung, wenn beide Wasserleitungsringeschlüsse in einem Leistungsverzeichnis ausgeschrieben werden.

Eine Beauftragung der Bauarbeiten erfolgt nach durchgeführter öffentlicher Ausschreibung, durch den Magistrat.

Veranschlagt wurden im HH2022 auf der Investivnummer 533-04 gesamt 400.000 €, für Erneuerung Ortsnetzanlagen, diese sind durch Gebühren gedeckt.