

# VORLAGE AN DIE GEMEINDEVERTRETUNG

Vorlagennummer: **VE-75/2006-2011**

		TOP-Nr.:	<b>09</b>
		Sitzung am:	<b>12.07.2006</b>
Abteilung:	1.1, Bauverwaltung	Aktenzeichen:	751-05
Sachbearbeiter/in:	Wilfried Kaemper	Erstellt am:	27.06.2006

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	12.07.2006	

## **Beratung über die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben im UA 7620 - Bürgerhaus**

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschliesst folgende überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO im Haushaltsjahr 2006:

HhSt. 01.7620.500100	Bürgerhaus Unterhaltung der baul. Anlagen	4.000,00 €
----------------------	--	------------

### **Begründung:**

Vor dem Bürgerhaus liegt ein 40.000 Ltr. Erdöltank. Dieser verliert durch die Außenwand Leckflüssigkeit und ist somit nicht mehr doppelwandig. Überlegungen, die Heizöllagerung in einen Dusch- und Umkleideraum einzubauen, erwiesen sich als zu teuer. Der Einbau von Sicherheitstanks mit einem Volumen von 12.000 Ltr. einschließlich Umbauarbeiten in den Räumen kostet über 10.000,00 €. Der Einbau einer Tankülle kostet ca. 4.000,00 €