

VORLAGE AN DIE GEMEINDEVERTRETUNG

Vorlagennummer:

VE-294/2021-2026

Fachbereich	IV; Bauen und Liegenschaften	TOP-Nr.:	5
Aufgabengebiet:	3.05 Abwasserentsorgung	Sitzung am:	07.12.2023
		Aktenzeichen:	652-00
Sachbearbeiter/in:	Alexander Kovac	Erstellt am:	30.11.2023

Beratungshistorie:

Termin

Beraten unter

Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2023	TOP-Nr.: 5
----------------------------	------------	------------

Beauftragung Angebot der Fa. Narz zur Überwachung des Pumpleitsystems

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Auftrag für die Installation der Überwachungs- Hard- und-Software für das Pumpleitsystem gemäß Angebot vom 19.11.2023 mit der Angebotssumme von **46.402,97€** an die Fa. Narz zu vergeben.

Begründung:

Aufgrund der wiederkehrenden Reparaturen des aktuellen Systems und der damit verbundenen, inzwischen unverhältnismäßigen Kosten soll das neue System eingebaut werden. Eine ortsunabhängige 24- Stunden Überwachung soll im Fall von Störungen immer gewährleistet sein um schneller durch die Verantwortlichen reagieren zu können. Weiterhin gibt es zurzeit keine Öl – Überwachung, was dazu führen kann, dass aufgrund zu später Erkennung bei Öl- Unfällen eine Schädigung der biologischen Stufe der Kläranlage Erlensee zu befürchten ist. Für die Kosten müsste dann die Gemeinde Neuberg aufkommen. Das Regenrückhaltebecken „Auf der Weingartsweide“ hat derzeit noch keine Überwachung des Füll-stands.

Haushaltsmittel wurden hierfür eingestellt.

Anlage(n):

1. Angebot_Fa_Narz