



# Gremienmitteilung

Fachbereich FBL 70

Fachdienst

Sachbearbeiter/in Katja Adams

Datum 06.03.2026

## Aktueller Stand ehem. Feuerlöschzisterne Eichen

Im Rahmen der Thematik rund um die Feuerlöschzisterne Eichen („Instandsetzung Feuerlöschwasserreservoir Eichen - VV-57/2023“) wurde die Möglichkeit der weiteren Nutzung der Zisterne geprüft.

Bei einer möglichen Verfüllung der Zisterne ergeben sich hinsichtlich der zukünftigen Oberflächengestaltung zwei Varianten. Diese beiden Varianten sollen in der ersten (Arbeits-)Sitzung des neu konstituierten Ortsbeirats (OB) Eichen beraten werden.

Bis zu dieser Beratung finden keine Bauarbeiten auf der Fläche über der Zisterne statt. Ungeachtet dessen hat das beratende Statikerbüro für die Deckenbauteile der Zisterne nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit festgestellt. Das Büro hat daher angemahnt, bis zum **01. April 2026** eine endgültige Entscheidung bezüglich der zukünftigen Nutzung der Zisterne zu treffen, da andernfalls die bestehenden Abstützungsmaßnahmen erneuert werden müssten.

Da der Ortsbeirat Eichen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht getagt hat, werden als weitere Vorgehensweise folgende Schritte veranlasst:

- Die bestehenden Abstützungsmaßnahmen werden überprüft und gegebenenfalls nachgezogen und/oder erneuert.
- Bei geprüften und ertüchtigten Abstützungen kann die Fläche grundsätzlich normal begangen werden. Allerdings sollten auf der Fläche keine Aktivitäten mit hohen Belastungen stattfinden, beispielsweise: Befahren oder Parken von Fahrzeugen oder Anhängern jeglicher Art, Nutzung als Sammelpunkt, Aufenthaltsort oder Veranstaltungsfläche für größere Menschenmengen

Für ein **Aufstellen des Maibaumes am 01.05.2026** bedeutet dies, dass sich die Menschenansammlung überwiegend auf der angrenzenden Straßenfläche aufstellen sollte und nicht auf der Platzfläche rund um den Maibaum.

**Diese Gremienmitteilung gilt vorbehaltlich des Ergebnisses der Prüfung der Abstützungsvorrichtungen. Sollte eine Ertüchtigung der Abstützungen nicht möglich sein, muss die Platzfläche abgesperrt werden.**

MfG

Katja Adams  
FBL FB70