



# Gremienmitteilung an den Ortsbeirat Eichen

Fachdienst 60.3 FD Hochbau

Tel.: 299- 175

05.02.2024

**Verteiler:**

OB Eichen

## **Anfrage aus der Ortsbegehung, Baumaßnahme Brunnen/Sitzbank**

Nachfrage an die Verwaltung:

*Der Ortsbeirat erkennt eine bauliche Maßnahme in dem Bereich wo sich die Sitzbank befunden hat, der OBR bittet um konkrete Auskunft was dort vorgenommen wird.*

Hier wurde gemäß statischer Vorgaben eine provisorische Abstützung für das Löschwasserreservoir eingebaut.

Über eine langfristige Lösung wird noch diskutiert, ob eine dauerhafte Verfüllung des gesamten Reservoirs mit Flüssigboden erfolgen soll oder als eine Art Zisterne weiter genutzt werden soll.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

Christine Brauneis  
Hochbau